



MEMORIAL DESCRITIVO

REFORMA DO TERMINAL RODOVIÁRIO

1. DAS ALVENARIAS E REVESTIMENTOS:

- 1.1. As paredes projetadas (banheiros) deverão ser construídas em tijolos de 09 furos em pé com acabamento externo (para o corredor) em reboco liso;
- 1.2. O acabamento interno dos banheiros deve ser em placas cerâmicas com rejunte, até no mínimo meia parede (1,50m), e o restante, caso haja, em reboco liso com pintura lavável;
- 1.3. Sobre as portas deverão ser construídas vergas de concreto, ultrapassando 20cm para cada lado do vão da abertura.

2. DO CONTRAPISO E PISO:

- 2.1. O contrapiso existente deverá ser demolido;
- 2.2. A base deverá ser regularizada e compactada para recebimento de novo contrapiso, de forma que não fiquem espaços vazios (ocos) na base;
- 2.3. O acabamento do piso interno deverá ser em material de fácil limpeza, assim como os rodapés.

3. DO FORRO:

- 3.1. O forro interno deverá ser substituído por outro novo, de madeira ou outro material de igual qualidade, estruturado de forma que fique plano e livre de ondulações.

4. DA INSTALAÇÃO HIDRÁULICA E SANITÁRIA:

- 4.1. As instalações dos banheiros e cozinha deverão ser construídas de forma que funcionem perfeitamente, utilizando sifões para evitar mau cheiro nos ralos e anéis de vedação nos vasos sanitários;



PREFEITURA DE BOM JARDIM DA SERRA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

- 4.2. As instalações hidráulicas deverão funcionar perfeitamente, sem vazamentos e livres de ar;
- 4.3. O banheiro adaptado deve estar dentro das normas de acessibilidade;
- 4.4. Cada gabinete deve ter um vaso sanitário, um ralo no chão e um lavatório (pia).

5. DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS:

- 5.1. A eficiência de iluminação dos ambientes deve atender à NBR 5413;
- 5.2. A sala de espera deve oferecer tomadas de energia com acesso público, com acabamentos dentro do padrão nacional;
- 5.3. O quadro de disjuntores deverá ser instalado em local de acesso privado;
- 5.4. Toda instalação deverá seguir o padrão exigido pela NBR 5410;

6. DAS ABERTURAS:

- 6.1. As aberturas deverão receber acabamento lavável;
- 6.2. A porta do banheiro de PPD deve abrir para fora do gabinete, de forma que encoste na parede do fundo do corredor.

Bom Jardim da Serra, 01 de dezembro de 2022.